




一、檢測結果

基本資料	1.公私場所： 新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠					5.管制編號： F2300972								
	2.地址： 新北市八里區中山路3段409號					6.受測污染源編號： (E101)機械式焚化爐								
	3.檢測用途： 固定空氣污染控制設施申報之檢測(代碼：3)					7.採樣日期： 2022年01月24日								
	4.檢測機構名稱： 台灣檢驗科技股份有限公司 (環保署環檢字第035號)					8.採樣位置： 排入大氣前之煙道 (P101)								
採樣時 污染源 操作情形	進料量(註明單位)		產量(註明單位)			燃料(註明單位)								
	名稱	當日	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量						
	一般固體廢棄物	18.637 ton/hr	20.646 ton/hr	焚化爐底渣	2.98 ton/hr	3.75 ton/hr	柴油	0 kL/hr	2.47 kL/hr					
	*	*	*	焚化爐飛灰	0.158 ton/hr	0.282 ton/hr	*	*	*					
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁	A. 燃料名稱： 柴油(0.001%) (含硫量)， B. 燃料名稱： * (含硫量)													
	混燒比例 A：B = *：*													
防制設施 操作情形	主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)										
	空氣污染防制設施名稱	名稱	當日	許可用量	當日	許可用量								
	A101 旋風分離器	廢氣入口溫度	223.010 °C	200~260 °C	1586.30 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min								
	A102 半乾式洗滌塔	廢氣入口溫度	217.010 °C	200~260 °C	1586.30 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min								
A103 脈動式袋式集塵器	集塵器壓降	25.180 mbar	10~50 mbar	1586.30 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min									
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁														
廢氣性質	1 排氣溼度： 21.12 %		2 排氣溫度： 144.36 °C		3 排氣速度： 17.53 m/s									
	排氣溼度平均值： 21.12 %		排氣溫度平均值： 144.36 °C		排氣速度平均值： 17.53 m/s									
4 排氣量Nm ³ /min： 濕基實測值 1586.30、乾基實測值 1251.27														
濕基實測值平均值 1586.30 乾基實測值平均值 1251.27														
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準 (%)	空氣污染濃度值		濃度單位 (代碼)	排氣量乾基實測值/校正值 (Nm ³ /min)	污染物排放量 (kg/hr)	削減率 (%)	排放標準 法規/合約	合格	
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)		實測值	校正值						是	否
	粒狀污染物(P1) NIEA A101.76C	10.6	7.8	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1251.27 /1651.68	0.59	*	80/9.1 (mg/Nm ³)		
						8.54	6.47	mg/Nm ³ (L4)						
						*	*	ppm(L2)						
	以下空白													
備註	一、依據本公司2021年02月01日網路申報至環境檢驗所核備之空氣污染物													
	MDL值：粒狀污染物：ND<1.00 mg/Nm ³													
二、粒狀污染物依新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠要求，含氧校正值出具之有效位數與實測值位數相同														
<p style="text-align: right;">    </p>														
上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章														

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所： 新北市環境保護局八里垃圾焚化廠					5.管制編號： F2300972								
	2.地址： 新北市八里區中山路3段400號					6.受測污染源編號： (E101)機械式焚化爐								
	3.檢測用途： 固定空氣污染源定期檢測申報之檢測(代碼：3)					7.採樣日期： 2022年01月24日								
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(環境衛生部核准證字號：環衛字第035號)				8.採樣位置： 排入大氣前之煙道 (P101)									
採樣時污染源操作情形	進料量(註明單位)		產量(註明單位)			燃料(註明單位)								
	名稱	當日	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量						
	一般固體廢棄物	18.637 ton/hr	焚化爐底渣	2.98 ton/hr	3.75 ton/hr	柴油	0 kL/hr	2.47 kL/hr						
	*	*	焚化爐飛灰	0.158 ton/hr	0.282 ton/hr	*	*	*						
	*	*	反應灰	0.429 ton/hr	0.469 ton/hr	*	*	*						
備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁														
A. 燃料名稱： 柴油(0.001%) (含硫量)， B. 燃料名稱： * (含硫量)														
混燒比例 A：B = *：*														
防制設施操作情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)								
			名稱	當日	許可用量	當日		許可用量						
	A101 旋風分離器		廢氣入口溫度	223.010 °C	200~260 °C	1586.30 Nm ³ /min		1330~2185 Nm ³ /min						
	A102 半乾式洗滌塔		廢氣入口溫度	217.010 °C	200~260 °C	1586.30 Nm ³ /min		1330~2185 Nm ³ /min						
	A103 脈動式袋式集塵器		集塵器壓降	25.180 mbar	10~50 mbar	1586.30 Nm ³ /min		1330~2185 Nm ³ /min						
備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁														
廢氣性質	1 排氣溼度： 21.12 %		2 排氣溫度： 144.36 °C		3 排氣速度： 17.53 m/s									
	排氣溼度平均值： 21.12 %		排氣溫度平均值： 144.36 °C		排氣速度平均值： 17.53 m/s									
	4 排氣量Nm ³ /min： 濕基實測值 1586.30		乾基實測值 1251.27											
		濕基實測值平均值 1586.30		乾基實測值平均值 1251.27										
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準 (%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值 (Nm ³ /min)	污染物排放量 (kg/hr)	削減率 (%)	排放標準法規/合約	合格	
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)		實測值	校正值						是	否
	不透光率(P0)	*	*	*	*	3.41	*	%(L1)	*	*	*	*		
	以下空白													
備註	一、不透光率監測數據由新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠提供													
	上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章													



