

新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠

處理後水質檢驗報告

項 目		單 位	合約保證值	112年3月2日	112年3月21日
有機採樣口 (處理後)	氫離子濃度指數	--	6.0~8.0	7.1	7.7
	懸浮固體	mg/L	≤5	<1.0	<1.0
	生化需氧量	mg/L	≤30	<1.0	<1.0
	化學需氧量	mg/L	≤100	ND<3.2	ND<3.2
無機採樣口 (處理後)	氫離子濃度指數	--	6.0~8.0	7.4	7.6
	懸浮固體	mg/L	≤10	<1.0	<1.0
	鐵	mg/L	≤5	ND<0.009	ND<0.009
	鉛	mg/L	≤0.1	ND<0.003	ND<0.004
	鎘	mg/L	≤0.5	ND<0.001	ND<0.001
	汞	mg/L	≤0.05	ND<0.00015	ND<0.00015
	銅	mg/L	≤1.0	ND<0.005	<0.02(0.0098)
	鋅	mg/L	≤1.0	<0.02(0.0063)	ND<0.006
	鎳	mg/L	≤0.5	ND<0.003	ND<0.004

備 註:

1. 每月廢水廠處理後水質檢測工作，委由台灣檢驗科技股份有限公司(環檢字第035號)辦理
2. 低於方法偵測極限之測定值以ND表示，並著名其方法偵測極限級單位(MDL)。