

表5-1 監測結果(空污) 申報月份: 112 年 03 月

	爐別	法規值(新)	設計值	1	2	3	4
			(11% O ₂ / 10% O ₂ 基準值)				
空污 監測 資料	NOx(ppm/月平均)	180	163.6 / 180	66.63	73.86	79.49	NA
	SOx(ppm/月平均)	80	31.8 / 35	4.92	5.05	8.38	NA
	CO(ppm/月平均)	120	80 / 88	15.19	5.08	4.18	NA
	HCl(ppm/月平均)	40	27.9 / 30.7	12.48	12.94	12.85	NA
	不透光率(%/月平均)	10	10	1.58	0.93	1.29	NA
	NH ₃ (ppm)	備1		NA	NA	NA	NA
	CO ₂ (%)	—		NA	NA	NA	NA
	HF(mg/Nm ³)	10		NA	NA	NA	NA
	排氣量(Nm ³ /min) 無環評值,請於備註說明	環評值 1900	1900	1662.98	1768.33	1703.49	NA
	1.有無異常排放?	無	請說明				
2.有無採取相對處理措施?	無	請說明					
異常情形	無						
備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量							
備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準							