

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測

查詢區間:112年05月至112年07月

查詢日期:112年07月03日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
112/05	1	77.36	6.71	3.92	13.57	1.94	NA	NA	NA	1,826.35
112/05	2	68.16	5.93	4.82	11.28	1.52	NA	NA	NA	1,818.18
112/05	3	84.45	9.06	3.18	12.42	1.78	NA	NA	NA	1,758.72
最大值		84.45	9.06	4.82	13.57	1.94	--	--	--	1,826.35

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值，紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。