

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測

查詢區間:112年06月至112年06月

查詢日期:112年08月10日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
112/06	1	76.44	5.67	3.85	12.13	1.96	NA	NA	NA	1,870.41
112/06	2	70.9	5.06	4.32	10.3	1.79	NA	NA	NA	1,855.61
112/06	3	80.29	8.39	3.93	10.31	1.16	NA	NA	NA	1,782.61
<b>最大值</b>		<b>80.29</b>	<b>8.39</b>	<b>4.32</b>	<b>12.13</b>	<b>1.96</b>	--	--	--	<b>1,870.41</b>

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值；紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。