

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所： 新北市府環境保護局八里垃圾焚化廠					5.管制編號： F2300972								
	2.地址： 新北市八里區中山路3段409號					9.監測污染源編號： (E101)機械式焚化爐								
	3.檢測用途： 固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼：)					10.檢測日期： 2023年07月11日								
	4.檢測機構名稱： 台灣檢驗科技股份有限公司(FI)(環署環檢字第035號)					排入大氣前之煙道 (P101)								
採樣時 污染源 操作 情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)							
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量					
	一般固體廢棄物	18.968 ton/hr	20.646 ton/hr	焚化爐底渣	3.03 ton/hr	3.75 ton/hr	柴油	0 kL/hr	2.47 kL/hr					
	*	*	*	焚化爐飛灰	0.161 ton/hr	0.282 ton/hr	*	*	*					
防制 設施 操作 情形	備註：其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁													
	A. 燃料名稱： 柴油(0.001%) (含硫量)， B. 燃料名稱： * (含硫量)													
	混燒比例 A：B = *：*													
廢氣 性質	主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)										
	名稱	當日	許可用量	當日	許可用量	當日	許可用量	當日	許可用量					
	A101 旋風分離器	廢氣入口溫度	221.910 °C	200~260 °C	1881.25 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min								
	A102 半乾式洗滌塔	廢氣入口溫度	218.120 °C	200~260 °C	1881.25 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min								
檢測 結果	備註：其它防制設備操作參數請參閱次頁													
	1 排氣含水率%： 19.47/19.13			2 排氣溫度°C： 144.83/144.79			3 排氣速度m/s： 20.87/20.89							
	排氣含水率平均值%： 19.30			排氣溫度平均值°C： 144.81			排氣速度平均值m/s： 20.88							
4 排氣量Nm ³ /min： 濕基實測值 1880.26/1882.24、乾基實測值 1514.17/1522.17														
濕基實測值平均值 1881.25			乾基實測值平均值 1518.17											
檢測 結果	空氣污染 名稱及採 樣/檢測 方法	排氣組成			O ₂ 參考 基準 (%)	空氣污染濃度值		濃度 單位 (代碼)	排氣量乾 基實測值 /校正 值 (Nm ³ /min)	污染物 排放量 (kg/hr)	削減 率 (%)	排放標準 法規/合約	合格	
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)		實測值	校正值						是	否
	粒狀污染 物(P1) NIEA A101.77C	11.6	7.5	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1522.17 /2054.93	0.62	*	80/9.1 (mg/Nm ³)		
						6.81	5.04	mg/Nm ³ (L4)						
	氟化物(P6) NIEA A409.71A	11.5	7.6	0.0	11.0	<0.35	<0.26	mg/Nm ³ (L4)	1518.17 /2034.35	0.03	*	*		
						*	*	ppm(L2)					備註四	
	氟化氫(P7) NIEA A412.73A	11.5	7.6	0.0	11.0	<2.94	<2.19	ppm(L2)	1518.17 /2034.35	0.44	*	40/27.9 (ppm)		
						*	*	g/s(MA)					備註四	
	二氧化硫(P2) NIEA A413.75C	11.5	7.73	0.0	11.0	*	*	mg/Nm ³ (L4)	1518.17 /2014.61	0.76	*	80/31.8 (ppm)		
						2.9	2.2	ppm(L2)					備註二	
氮氧化物(P4) NIEA A411.75C	11.5	7.73	0.0	11.0	*	*	g/s(MA)	1518.17 /2014.61	15.49	*	180/163.6 (ppm)			
					83.0	62.5	ppm(L2)					備註二		
備註	一、依據本公司2023年02月01日網路申報至環境檢驗所核備之空氣污染物													
	MDL值：粒狀污染物：ND<1.00 mg/Nm ³ ，氟化物：ND<1.65 µg F，氟化氫：ND<3.00 µg Cl ⁻ ，二氧化硫：ND<0.89 ppm，氮氧化物：ND<0.48 ppm													
	二、二氧化硫及氮氧化物之含氧率測定，依照空氣污染防制費收費辦法第十條規定：自動方式連續測定含氧率，以連續檢測之含氧率平均值計算。													
	三、粒狀污染物、氟化物、氟化氫、二氧化硫、氮氧化物依新北市府環境保護局八里垃圾焚化廠要求，含氧校正值出具之有效位數與實測值位數相同													
四、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算														
上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章														

實驗室主任 葉峻榕

葉峻榕

一、檢測結果

基本資料	1.公私場所： 新北市府環境保護局八里垃圾焚化廠					5.管制編號： F2300972								
	2.地址： 新北市八里區中山路3段409號					6.委測污染源編號： (E101)機械式焚化爐								
	3.檢測用途： 固定空氣污染源應定期檢測及申報之檢測(代碼)					7.採樣日期： 2023年07月11日								
	4.檢測機構名稱：台灣檢驗科技股份有限公司(FI)					8.排入大氣前之煙道 (P101)								
採樣時 污染源 操作 情形	進料量(註明單位)			產量(註明單位)			燃料(註明單位)							
	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量	名稱	當日	許可用量					
	一般固體廢棄物	18.968 ton/hr	20.646 ton/hr	焚化爐底渣	3.03 ton/hr	3.75 ton/hr	柴油	0 kL/hr	2.47 kL/hr					
	*	*	*	焚化爐飛灰	0.161 ton/hr	0.282 ton/hr	*	*	*					
備註： 其它污染源之進料量/產量/燃料請參閱次頁	A. 燃料名稱： 柴油(0.001%) (含硫量)， B. 燃料名稱： * (含硫量)													
	混燒比例 A：B = *：*													
防制設施 操作 情形	空氣污染防制設施名稱		主要操作參數(註明單位)			處理量(註明單位)								
		名稱	當日	許可用量	當日	許可用量								
	A101 旋風分離器	廢氣入口溫度	221.910 °C	200~260 °C	1881.25 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min								
	A102 半乾式洗滌塔	廢氣入口溫度	218.120 °C	200~260 °C	1881.25 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min								
A103 脈動式袋式集塵器	集塵器壓降	16.800 mbar	10~50 mbar	1881.25 Nm ³ /min	1330~2185 Nm ³ /min									
備註： 其它防制設備操作參數請參閱次頁														
廢氣性質	1 排氣含水率%： 19.47/19.13		2 排氣溫度°C： 144.83/144.79		3 排氣速度m/s： 20.87/20.89									
	排氣含水率平均值%： 19.30		排氣溫度平均值°C： 144.81		排氣速度平均值m/s： 20.88									
4 排氣量Nm ³ /min： 濕基實測值 1880.26/1882.24、乾基實測值 1514.17/1522.17														
濕基實測值平均值 1881.25 乾基實測值平均值 1518.17														
檢測結果	空氣污染物名稱及採樣/檢測方法	排氣組成			O ₂ 參考基準 (%)	空氣污染濃度值		濃度單位(代碼)	排氣量乾基實測值/校正值 (Nm ³ /min)	污染物排放量 (kg/hr)	削減率 (%)	排放標準 法規/合約	合格	
		CO ₂ (%)	O ₂ (%)	CO (%)		實測值	校正值						是	否
	氟化氫(P6) NIEA A409.71A	11.5	7.6	0.0	11.0	* <0.37 <0.39	* <0.28 <0.29	g/s(MA) mg/Nm ³ (L4) ppm(L2)	1518.17 /2034.35	0.03 備註三	*	*/2.04 (ppm)		
	不透光率(P0)	*	*	*	*	0.82	*	%(L1)	*	*	*	10/10 (%)		
	以下空白													
備註	一、氟化氫濃度為氟化物濃度換算，公式如下： 氟化氫濃度(mg/Nm ³)=氟化物濃度(mgF/Nm ³)×20÷19 氟化氫濃度(ppm)=氟化物濃度(mgF/Nm ³)×22.41÷20													
	二、不透光率監測數據由新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠提供 三、因測值為ND值，故排放量以ND值作為推估計算													
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div> <p>上述資料經本人做最終審查，確認無誤。實驗室主任簽章</p> <p>謝文偉</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>實驗室主任 葉峻榕</p> </div> </div>														