

## 新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測

查詢區間:112年09月至112年09月

查詢日期:112年11月20日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm <sup>3</sup>	Nm <sup>3</sup> /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
112/09	1	74.06	5.34	4.03	10.73	1.56	NA	NA	NA	1,817.54
112/09	2	66.4	4.82	5.52	9.27	1.64	NA	NA	NA	1,804.94
112/09	3	78.93	7.96	5.35	9.94	1.38	NA	NA	NA	1,722.1
最大值		78.93	7.96	5.52	10.73	1.64	--	--	--	1,817.54

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。