

表5-1 監測結果(空污) 申報月份: 112 年 11 月

| | 爐別 | 法規值(新) | 設計值 (11% O ₂ / 10% O ₂ 基準 值) | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|
| | | | | | | | |
| 空污 監測 資料 | NOx(ppm/月平均) | 180 | 163.6 / 180 | 75.61 | 68.51 | 77.45 | NA |
| | SOx(ppm/月平均) | 80 | 31.8 / 35 | 5.08 | 5.03 | 6.08 | NA |
| | CO(ppm/月平均) | 120 | 80 / 88 | 3.71 | 4.93 | 8.52 | NA |
| | HCl(ppm/月平均) | 40 | 27.9 / 30.7 | 12.61 | 9.05 | 11.01 | NA |
| | 不透光率(%/月平均) | 10 | 10 | 1.48 | 1.58 | 1.11 | NA |
| | NH ₃ (ppm) | 備1 | | NA | NA | NA | NA |
| | CO ₂ (%) | — | | NA | NA | NA | NA |
| | HF(mg/Nm ³) | 10 | | NA | NA | NA | NA |
| | 排氣量(Nm ³ /min) 無環評值,請於備註說明 | 環評值 1900 | 1900 | 1780.57 | 1769.32 | 1667.53 | NA |
| | 1.有無異常排放? | 無 | 請說明 | | | | |
| | 2.有無採取相對處理措施? | 無 | 請說明 | | | | |
| 異常 情形 | 無 | | | | | | |
| 備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量 | | | | | | | |
| 備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準 | | | | | | | |