

新北市政府環境保護局八里垃圾焚化廠溫水游泳池

檢測結果

泳池水檢測數據

監測點位	監測日期	總菌落數 (CFU/mL)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)	pH 酸鹼值	自由有效餘氯 (mg/L)
大人池	2024.04.19	<5	<1	7.1	1.09
兒童池	2024.04.19	<5	<1	7.5	1.42
合約保證值		500	1	6.5~8	1~3

