

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:113年04月至113年04月

查詢日期:113年08月13日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
113/04	1	20.74	3	14.04	3.42	7.61	NA	NA	NA	46,521.6
113/04	2	19.45	5.7	23.81	4.59	0.63	NA	NA	NA	54,809.6
113/04	3	69.02	7.5	9.1	10.68	1.37	NA	NA	NA	98,050.6
最大值		69.02	7.5	23.81	10.68	7.61	--	--	--	98,050.6

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。