

新北市八里垃圾焚化廠飛灰穩定化物檢測

查詢區間:113年07月至113年07月

查詢日期:113年11月08日

申報月份	檢測單位	檢測日期	TCLP 檢測值									戴奧辛毒性當量濃度	抗壓強度
			汞	鉛	鎘	鉻	砷	六價鉻	銅	硒	鋇		
單位			mg/L									備1	kg/cm ²
法規值			0.2	5	1	5	5	2.5	15	1	100	1	10
113/07	台灣檢驗科技股份有限公司	113/07/05	ND	0.0191	ND	0.168	ND	ND	ND	ND	1.76	0.04	NA
113/07	台灣檢驗科技股份有限公司	113/07/11	ND	0.57	<0.060	0.221	<0.200	ND	<0.10	<0.200	2.05	NA	NA
113/07	台灣檢驗科技股份有限公司	113/07/19	ND	0.26	<0.060	0.118	<0.200	ND	<0.10	<0.200	3.7	NA	NA
113/07	台灣檢驗科技股份有限公司	113/07/26	ND	0.032	ND	0.054	ND	ND	ND	0.0562	1.99	NA	NA
113/07	台灣檢驗科技股份有限公司	113/07/31	ND	0.284	<0.060	<0.100	<0.200	<0.10	<0.10	<0.200	4.06	NA	NA
最大值			--	0.57	--	0.221	--	--	--	0.0562	4.06	0.04	--

備1：於96年3月以前申報之戴奧辛檢測資料，係指[溶出液之2,3,7,8,-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)濃度](單位:mg/L)；因應95年12月14日有害事業廢棄物認定標準之修訂，於96年3月以後之戴奧辛檢測資料修正為 戴奧辛毒性當量濃度 (單位:ng I-TEQ/g)。

備2：超過法規值呈現紅底；抗壓強度低於法規值呈現紅底。