

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:113年10月至113年10月

查詢日期:114年02月12日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
113/10	1	70.89	5.83	31.47	12.6	1.43	NA	NA	NA	1,758.35
113/10	2	69.15	8.28	32.86	13.12	1.51	NA	NA	NA	1,703.23
113/10	3	33.02	6.32	11.53	5.38	0.72	NA	NA	NA	865.7
最大值		70.89	8.28	32.86	13.12	1.51	--	--	--	1,758.35

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。