

新北市八里垃圾焚化廠飛灰穩定化物檢測

查詢區間:113年12月至113年12月

查詢日期:114年02月12日

申報月份	檢測單位	檢測日期	TCLP檢測值									戴奧辛毒性當量濃度	抗壓強度
			汞	鉛	鎘	鉻	砷	六價鉻	銅	硒	鋇		
單位			mg/L									備1	kg/cm ²
法規值			0.2	5	1	5	5	2.5	15	1	100	1	10
113/12	台灣檢驗科技股份有限公司	113/12/04	0.0007	0.0249	ND	0.096	ND	<0.10	ND	0.0756	2.82	0.1105	NA
113/12	台灣檢驗科技股份有限公司	113/12/12	ND	0.051	ND	0.067	0.0373	ND	ND	0.0731	2.78	NA	NA
113/12	台灣檢驗科技股份有限公司	113/12/17	0.0007	0.05	ND	ND	ND	<0.01	ND	0.0794	3.14	NA	NA
113/12	台灣檢驗科技股份有限公司	113/12/26	ND	0.056	ND	0.149	ND	ND	ND	0.0657	2.8	NA	NA
113/12	台灣檢驗科技股份有限公司	113/12/30	ND	0.058	ND	0.134	ND	ND	ND	0.0327	1.69	NA	NA
最大值			0.0007	0.058	--	0.149	0.0373	--	--	0.0794	3.14	0.1105	--

備1：於96年3月以前申報之戴奧辛檢測資料，係指溶出液之2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)濃度(單位:mg/L)；因應95年12月14日有害事業廢棄物認定標準之修訂，於96年3月以後之戴奧辛檢測資料修正為戴奧辛毒性當量濃度(單位:ng I-TEQ/g)。

備2：超過法規值呈現紅底；抗壓強度低於法規值呈現紅底。