

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:114年01月至114年01月

查詢日期:114年06月10日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
114/01	1	78.93	4.1	4.77	10.61	1.49	NA	NA	NA	1,750.1
114/01	2	57.07	6.59	11.72	10.1	0.95	NA	NA	NA	1,740.12
114/01	3	74.24	7.9	6.34	10.72	2.09	NA	NA	NA	1,619.96
最大值		78.93	7.9	11.72	10.72	2.09	--	--	--	1,750.1

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。
備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。
備3：以上數據均為月平均值。
備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。
備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。