

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:114年02月至114年02月

查詢日期:114年06月10日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
114/02	1	56.79	4.03	6.26	8.64	1.54	NA	NA	NA	1,736.61
114/02	2	67.18	5.87	9.45	9.45	1.27	NA	NA	NA	1,765.93
114/02	3	79.13	7.98	4.17	9.06	1.81	NA	NA	NA	1,660.84
最大值		79.13	7.98	9.45	9.45	1.81	--	--	--	1,765.93

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。