

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:114年03月至114年03月

查詢日期:114年06月10日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
114/03	1	59.75	5.3	3.17	12.99	1.1	NA	NA	NA	1,746.2
114/03	2	63.42	7.02	9.73	12.11	1.63	NA	NA	NA	1,758.38
114/03	3	66.2	10.09	6.1	11.27	1.42	NA	NA	NA	1,652.14
最大值		66.2	10.09	9.73	12.99	1.63	--	--	--	1,758.38

- 備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。
- 備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。
- 備3：以上數據均為月平均值。
- 備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。
- 備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。