

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:114年04月至114年04月

查詢日期:114年06月10日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
114/04	1	50.36	5.71	5.63	10.79	1.87	NA	NA	NA	1,433.94
114/04	2	21.28	5.63	5.61	4.24	3.23	NA	NA	NA	882.8
114/04	3	49.77	8.9	8.46	10.13	1.44	NA	NA	NA	1,453.66
最大值		50.36	8.9	8.46	10.79	3.23	--	--	--	1,453.66

- 備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。
- 備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。
- 備3：以上數據均為月平均值。
- 備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。
- 備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。