

# 新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:114年05月至114年05月

查詢日期:114年06月19日

| 申報月份   | 爐別 | 氮氧化物  | 硫氧化物  | 一氧化碳  | 氯化氫   | 不透光率 | 氨   | 二氧化碳 | HF                 | 單爐排氣量                |
|--------|----|-------|-------|-------|-------|------|-----|------|--------------------|----------------------|
| 單位     |    | ppm   | ppm   | ppm   | ppm   | %    | ppm | %    | mg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /min |
| 法規值    |    | 180   | 80    | 120   | 40    | 10   | 備1  | -    | 10                 |                      |
| 設計值    |    | 163.6 | 31.8  | 80    | 27.9  | 10   |     |      |                    | 1,900                |
| 114/05 | 1  | 58.51 | 6.08  | 3.64  | 11.83 | 1.68 | NA  | NA   | NA                 | 1,663.51             |
| 114/05 | 2  | 53.45 | 9.21  | 14.56 | 12.67 | 1.76 | NA  | NA   | NA                 | 1,817.77             |
| 114/05 | 3  | 57.53 | 11.77 | 4.44  | 9.98  | 1.24 | NA  | NA   | NA                 | 1,739.29             |
| 最大值    |    | 58.51 | 11.77 | 14.56 | 12.67 | 1.76 | --  | --   | --                 | 1,817.77             |

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。