

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-運轉時段

查詢區間:114年06月至114年06月  
查詢日期:114年10月16日

| 申報月份   | 爐別 | 氮氧化物  | 硫氧化物  | 一氧化碳 | 氯化氫   | 不透光率 | 氨   | 二氧化碳 | HF                 | 單爐排氣量                |
|--------|----|-------|-------|------|-------|------|-----|------|--------------------|----------------------|
| 單位     |    | ppm   | ppm   | ppm  | ppm   | %    | ppm | %    | mg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /min |
| 法規值    |    | 180   | 80    | 120  | 40    | 10   | 備1  | -    | 10                 |                      |
| 設計值    |    | 163.6 | 31.8  | 80   | 27.9  | 10   |     |      |                    | 1,900                |
| 114/06 | 1  | 52.05 | 6.05  | 4.85 | 10.57 | 1.19 | NA  | NA   | NA                 | 1,747.99             |
| 114/06 | 2  | 60.1  | 8.36  | 7.78 | 11.68 | 1.6  | NA  | NA   | NA                 | 1,894.8              |
| 114/06 | 3  | 58.92 | 12.18 | 5.05 | 10.82 | 0.81 | NA  | NA   | NA                 | 1,734.57             |
| 最大值    |    | 60.1  | 12.18 | 7.78 | 11.68 | 1.6  | --  | --   | --                 | 1,894.8              |

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。  
備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。  
備3：以上數據均為月平均值。  
備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。  
備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。