

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-運轉時段

查詢區間:114年07月至114年07月
查詢日期:114年10月16日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
114/07	1	76.06	3.95	1.87	10.7	0.63	NA	NA	NA	1,698.43
114/07	2	54.16	7.82	6.38	9.57	1.09	NA	NA	NA	1,942.1
114/07	3	60.49	10.51	5.22	10.12	1.46	NA	NA	NA	1,754.26
最大值		76.06	10.51	6.38	10.7	1.46	--	--	--	1,942.1

- 備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。
- 備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。
- 備3：以上數據均為月平均值。
- 備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。
- 備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。