

# 新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:114年10月至114年10月

查詢日期:115年01月12日

| 申報月份   | 爐別 | 氮氧化物  | 硫氧化物 | 一氧化碳  | 氯化氫   | 不透光率 | 氨   | 二氧化碳 | HF                 | 單爐排氣量                |
|--------|----|-------|------|-------|-------|------|-----|------|--------------------|----------------------|
| 單位     |    | ppm   | ppm  | ppm   | ppm   | %    | ppm | %    | mg/Nm <sup>3</sup> | Nm <sup>3</sup> /min |
| 法規值    |    | 180   | 80   | 120   | 40    | 10   | 備1  | -    | 10                 |                      |
| 設計值    |    | 163.6 | 31.8 | 80    | 27.9  | 10   |     |      |                    | 1,900                |
| 114/10 | 1  | 59.47 | 2.45 | 18.54 | 3.39  | 2.45 | NA  | NA   | NA                 | 1,810.2              |
| 114/10 | 2  | 49.19 | 7.96 | 7.52  | 11.67 | 1.81 | NA  | NA   | NA                 | 1,706.8              |
| 114/10 | 3  | 24.88 | 1.86 | 7.22  | 4.5   | 1.86 | NA  | NA   | NA                 | 894.76               |
| 最大值    |    | 59.47 | 7.96 | 18.54 | 11.67 | 2.45 | --  | --   | --                 | 1,810.2              |

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。