

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:115年03月至115年03月

查詢日期:115年05月07日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
115/03	1	31.95	4.08	5.09	9.44	1.72	NA	NA	NA	1,881.64
115/03	2	38.57	10.47	15.08	13.82	1.5	NA	NA	NA	1,586.52
115/03	3	48.38	6.62	6.72	8.55	1.56	NA	NA	NA	1,636.59
最大值		48.38	10.47	15.08	13.82	1.72	--	--	--	1,881.64

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。

備4：黃底代表超過設計值;紅底代表超過法規值。

備5：如該廠法規值有新舊差異，將以查詢區間最新月份申報選填為主。