

新北市八里垃圾焚化廠空污排放監測-全時段

查詢區間:115年06月至115年06月

查詢日期:115年09月25日

申報月份	爐別	氮氧化物	硫氧化物	一氧化碳	氯化氫	不透光率	氨	二氧化碳	HF	單爐排氣量
單位		ppm	ppm	ppm	ppm	%	ppm	%	mg/Nm ³	Nm ³ /min
法規值		180	80	120	40	10	備1	-	10	
設計值		163.6	31.8	80	27.9	10				1,900
115/06	1	31.17	4.38	2.44	3.53	1.84	NA	NA	NA	1,893.85
115/06	2	42.11	10.31	5.88	7.02	1.54	NA	NA	NA	1,679.89
115/06	3	47.8	8.51	6.41	8.98	1.52	NA	NA	NA	1,619.39
最大值		47.8	10.31	6.41	8.98	1.84	--	--	--	1,893.85

備1：請依固定污染源空氣污染物排放標準 第七條所列方法計量。

備2：表列法規值係依95年12月25日公告「廢棄物焚化爐空氣污染物排放標準」修正，其排氣含氧量改以11%為參考基準。

備3：以上數據均為月平均值。