# 新北市八里垃圾焚化廠飛灰穩定化物檢測

查詢區間:115年06月至115年06月
查詢日期:115年09月25日

| 申報月份 | 檢測單位 | 檢測日期 | TCLP檢測值 | | | | | | | | | 戴奧辛毒性當量濃度 | 抗壓強度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 汞 | 鉛 | 鎘 | 鉻 | 砷 | 六價鉻 | 銅 | 硒 | 銀 | | |
| 單位 | | | mg/L | | | | | | | | | 備1 | kg/cm² |
| 法規值 | | | 0.2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2.5 | 15 | 1 | 100 | 1 | 10 |
| 115/06 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 115/06/03 | ND | ND | ND | 0.247 | ND | <0.25 | 0.0193 | ND | 1.2 | 0.1084 | NA |
| 115/06 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 115/06/12 | ND | ND | ND | 0.142 | ND | <0.14 | ND | ND | 1.48 | NA | NA |
| 115/06 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 115/06/18 | ND | ND | ND | 0.091 | ND | <0.09 | ND | ND | 1.35 | NA | NA |
| 115/06 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 115/06/24 | 0.0005 | 0.0173 | ND | 0.236 | ND | <0.24 | ND | ND | 1.2 | NA | NA |
| 115/06 | 台灣檢驗科技股份有限公司 | 115/06/29 | ND | ND | ND | 0.236 | ND | ND | ND | ND | 0.842 | NA | NA |
| 最大值 | | | 0.0005 | 0.0173 | -- | 0.247 | -- | -- | 0.0193 | -- | 1.48 | 0.1084 | -- |

備1：於96年3月以前申報之戴奧辛檢測資料，係指[溶出液之2,3,7,8,-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)濃度](單位:mg/L)；因應95年12月14日有害事業廢棄物認定標準之修訂，於96年3月以後之戴奧辛檢測資料修正為 戴奧辛毒性當量濃度 (單位:ng I-TEQ/g) 。
備2：超過法規值呈現紅底；抗壓強度低於法規值呈現紅底。