

新北市八里垃圾焚化廠飛灰穩定化物檢測

查詢區間:115年07月至115年07月
查詢日期:115年09月25日

申報月份	檢測單位	檢測日期	TCLP檢測值									戴奧辛毒性 當量濃度	抗壓強度
			汞	鉛	鎘	鉻	砷	六價鉻	銅	硒	鎳		
單位			mg/L									備1	kg/cm²
法規值			0.2	5	1	5	5	2.5	15	1	100	1	10
115/07	台灣檢驗科技股份有限公司	115/07/08	ND	ND	ND	0.37	ND	ND	ND	ND	0.887	0.066	NA
115/07	台灣檢驗科技股份有限公司	115/07/17	ND	ND	ND	0.336	ND	<0.34	ND	ND	0.919	NA	NA
115/07	台灣檢驗科技股份有限公司	115/07/22	ND	ND	ND	0.27	ND	<0.27	ND	ND	0.982	NA	NA
115/07	台灣檢驗科技股份有限公司	115/07/29	0.0006	ND	ND	0.497	ND	<0.50	ND	ND	1.09	NA	NA
最大值			0.0006	--	--	0.497	--	--	--	--	1.09	0.066	--

備1：於96年3月以前申報之戴奧辛檢測資料，係指[溶出液之2,3,7,8-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)]濃度(單位:mg/L)；因應95年12月14日有害事業廢棄物認定標準之修訂，於96年3月以後之戴奧辛檢測資料修正為 戴奧辛毒性當量濃度(單位:ng I-TEQ/g)。

備2：超過法規值呈現紅底；抗壓強度低於法規值呈現紅底。