

新北市八里垃圾焚化廠飛灰穩定化物檢測

查詢區間:115年08月至115年08月
查詢日期:115年09月25日

申報月份	檢測單位	檢測日期	TCLP檢測值									戴奧辛毒性 當量濃度	抗壓強度
			汞	鉛	鎘	鉻	砷	六價鉻	銅	硒	鋇		
單位			mg/L									備1	kg/cm²
法規值			0.2	5	1	5	5	2.5	15	1	100	1	10
115/08	台灣檢驗科技股份有限公司	115/08/05	ND	ND	ND	0.299	ND	<0.30	ND	ND	1.1	0.1477	NA
115/08	台灣檢驗科技股份有限公司	115/08/12	ND	ND	ND	0.397	ND	<0.40	ND	ND	0.893	NA	NA
115/08	台灣檢驗科技股份有限公司	115/08/19	ND	ND	ND	0.326	ND	<0.30	ND	ND	0.928	NA	NA
115/08	台灣檢驗科技股份有限公司	115/08/26	ND	ND	ND	0.407	ND	<0.41	ND	ND	0.995	NA	NA
最大值			--	--	--	0.407	--	--	--	--	1.1	0.1477	--

備1：於96年3月以前申報之戴奧辛檢測資料，係指[溶出液之2,3,7,8,-四氯戴奧辛(2,3,7,8-TCDD)濃度](單位:mg/L)；因應95年12月14日有害事業廢棄物認定標準之修訂，於96年3月以後之戴奧辛檢測資料修正為 戴奧辛毒性當量濃度 (單位:ng I-TEQ/g)。

備2：超過法規值呈現紅底；抗壓強度低於法規值呈現紅底。